

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
"Детский сад №56 комбинированного вида"  
за 2017 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	2	3	4	5
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого	Внеплановая проверка	08.02.2017	<p>1. Не выполнено оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре путем включения автоматической пожарной сигнализации (световых, звуковых и речевых сигналов) и эвакуационного освещения. ч.4 п. 1 ст.84 №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях ПБ»</p> <p>2. Не выполнены двери в электрощитовой № 2 с пределом огнестойкости не менее EI 30. ст. 37, табл. 24, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 6.8.19 СП 2.13 130.2009</p>	Мероприятия предписания №202/1/123 от 29.07.2016г., а именно №2 и №3 срок исполнения 01.06.2017г.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого	Внеплановая проверка	28.06.2017	Нарушений нет.	Предписание №202/1/123 от 29.07.2016г. выполнено в полном объеме

Дата 01.02.2018  
М.П.

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

/Алексеева И.Н./